



SERVICIU TEHNIC  
Nr. 1185 /14.02.2018



## R A P O R T



privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic  
și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții

### **„REABILITARE STAȚIE DE POMPAREA APE UZATE MENAJERE LA BLOCURILE ANL, STRADA PREDEAL - MUNICIPIUL MEDIAŞ”**

#### **1. EXPUNERE MOTIVE**

În prezent, pe strada Predeal există o stație de pompare ape uzate menajere care deservește noile imobile de tip ANL, imobile care s-au dat în folosință treptat. De la punerea în funcțiune a acestei stații de pompare din anul 2012 până la această dată, societatea noastră a intervenit în mai multe rânduri pentru rezolvarea problemelor apărute în exploatare și funcționare a grupului de pompare, intervenții care nu asigură confortul locuitorilor din zonă, respectiv asigurarea siguranței mediului. Intervențiile serviciului de operare și menenanță se desfășoară în condiții dificile și cu costuri de menenanță ridicate.

Astfel, în cadrul investiției “Reabilitare Stație de Pompare Ape Uzate menajere la blocurile ANL, strada Predeal - Municipiul Mediaș”, se propune reabilitarea instalațiilor electro – mecanice, lucrări care constau în reabilitarea grupului de pompare, a tijelor de ghidaj al pompelor, lanțul de ridicare și manevrare a pompelor, cotul de sprijin al pompelor precum și instalațiile electrice și de automatizare a stației de pompare.

Implementarea investiției “Reabilitare Stație de Pompare Ape Uzate menajere la blocurile ANL, strada Predeal - Municipiul Mediaș” constituie un pas important în modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă și apă uzată al operatorului acestui serviciu, reprezentând pentru Primăria Municipiului Mediaș în calitate de beneficiar al imobilelor de tip condominiu de pe strada Predeal o întărire importantă în scopul asigurării siguranței și confortului locuitorilor din zonă, respectiv asigurarea siguranței mediului.

Față de cele prezentate mai sus, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș a întocmit Proiectul Tehnic, care cuprinde următoarele:

- montare 3 electropompe (2active + 1 rezervă) imersat cu debit de 9,5 mc/h și H = 8,4 mCA cu tensiunea de alimentare 3 x 400 V și frecvența de alimentare: 50 Hz;
- realizarea unui sistem care să permită extragerea electropompelor fără ca operatorul uman să fie nevoie să intre în interiorul stației de pompare;
- montarea unui dispozitiv de blocare;
- montarea unui lanț din oțel galvanizat pentru ridicarea pompelor;
- montarea unui panou electric și automatizare;

## 2. RAPORT

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul privind obiectivul de investiții „**Reabilitare Stație de Pompare Ape Uzate Menajere la blocurile ANL – strada Predeal - Municipiul Mediaș**” întocmit la faza Proiect Tehnic de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, cu indicatorii tehnico - economici anexați la prezentul raport.

## 3. TEMEI LEGAL

Legea Finanțelor Publice nr. 500/2002 art. 42 alin.1 lit. B actualizată, Legea nr. 215/2001, modificată de Legea 286/2006 Legea Administrației Publice locale art. 36 alin.4 lit. D; art. 126 și Legea 273/2006 privind Finanțele Publice Locale art. 44 alin. 1 actualizată.

**VIZAT,**

**Primăria Mediaș**

Director Tehnic  
ing. Daniela Pușcaș

Compartimentul Unitatea Municipală pt.  
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de  
Utilități Publice și Guvernanță Corporativă

ing. Mihaela Mărginean

**S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș**



Director General  
ing. Ioan Munteanu

Şef Serviciu Tehnic  
ing. Gabriel Gajdos

Consilier juridic  
Jur. Monica Stafie