


ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198  
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:  
„Conformare imobile la cerințele de securitate la incendiu”**

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară în data de 28 decembrie 2022,  
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 400/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Conformare imobile la cerințele de securitate la incendiu” și Raportul de specialitate nr. 21083/15.12.2022, întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 19 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 947 și 1032/27.12.2022.

Văzând adresa nr. 1282/18.11.2022 a SC Piața Prim-Com SA, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 20691/24.11.2022.

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă proiectul la faza PT și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Conformare imobile la cerințele de securitate la incendiu”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Primarul Municipiului Mediaș prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

**Art. 3.** Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice-Serviciul Investiții, SC Piața Prim-Com SA și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acestuia în pagina de internet [www.primariamediaș.ro](http://www.primariamediaș.ro).

Președinte de ședință,  
Boca Teofil



Contrasemnează  
Secretar general,  
Muntean Sanda Ligia

Nr. 397/2022

Prezenți la ședință: 17 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 28 decembrie 2022

Cu un număr de 17 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri în funcție

MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1

ANEXA LA HCL NR. 397/2022

## INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

### „ Conformare imobile la cerințele de securitate la incendiu”

**Valoarea totală a investiției cu TVA de 19% :** - 526.387,96 lei  
**din care C+M cu TVA de 19%:** - 330.472,69 lei  
Prețuri august 2022

#### Caracteristici tehnice principale:

Instalații electrice de securitate:

Corp A: ( Hala A – str.Virgil Madgearu nr. 2 )

- 21 corpuri de iluminat cu chituri de acumulatori
- 220 m cablu electric având secțiunea conductelor până la 4 mmp

Corp B: ( Hala B- str.Virgil Madgearu nr.2)

- 25 corpuri de iluminat cu chituri de acumulatori
- 350 m cablu electric având secțiunea conductelor până la 4 mmp
- 6 usi rezistente la foc

Corp C: ( Corp Magazine insiruite – str.Virgil Madgearu nr.2 )

- 14 corpuri de iluminat cu chituri de acumulatori
- 200 m cablu electric având secțiunea conductelor până la 4 mmp

Corp D: ( Cladire veche – Hala branza, Hala carne, alte spatii - str Virgil Madgearu nr.2 )

- 11 corpuri de iluminat cu chituri de acumulatori
- 200 m cablu electric având secțiunea conductelor până la 4 mmp

Instalație de detecție și alarmare la incendiu:

Corp B: ( Hala B- str.Virgil Madgearu nr.2)

- 1 centrala de incendiu,
- 21 de detectori de fum,
- 2 detectori de temperatura,
- 1 detector de flacara exterior,
- 4 seturi de bariere de fum,
- 1500 m cablu de incendiu de 2x2x0,8 mmp


Paratrasnet tip PDA pentru protecția tuturor corpurilor .

Durata de execuție : 6 luni

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și alte fonduri legal constituite.

Președinte ședință,

Boca Teofil  

Contrasemnează,

Secretar general

Sanda Ligia Muntean

