




ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră pe str. Piatra Craiului din Municipiul Mediaș”

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară din data de 29 martie 2023.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 103/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră pe str. Piatra Craiului, din Municipiul Mediaș”;

- Raportul de specialitate nr. 5090 / 20.03.2023, întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 237 și 279/28.03.2023.

Văzând adresa nr. 1923/09.03 2023 a operatorul SC Apa Târnavei Mari SA, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 4796/14.03.2023.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. „a”, art. 9, alin. (1), lit. „c” și „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1) lit. „b”, art. 12 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „d” și alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Proiectul la faza PT și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră pe str. Piatra Craiului, din Municipiul Mediaș”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, SC Apa Târnavei Mari SA prin grija Direcției Tehnice și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia în pagina de internet www.primariamedias.ro.

**Președinte de ședință,
Boca Teofil**



**Contrasemnează
Secretar General,
Muntean Sanda Ligia**

Nr. 104/2023

Prezenți la ședință: 19 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 29 martie 2023

Cu un număr de 17 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”, din numărul total de 21 consilieri în funcție

MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ PE STRADA PIATRA CRAIULUI, MUN. MEDIAȘ, JUD. SIBIU.

Valoare totală Deviz general cu TVA: **1.001.707,95 lei;**

Din care C+M cu TVA: **655.897,06 lei;**

Calculat în prețuri: OCTOMBRIE 2022


OBIECTUL 1 - EXTINDERE DE ALIMENTARE CU APĂ

- Lungime rețea proiectată L = 270 m, conductă PEID PE100 PN10 Dn 110mm;
- Stație de pompare echipată cu grup de pompare format din 3 pompe (2A+1R), 2 vase tampon (pe aspirație 300L și pe refulare 500 L) amplasată într-o construcție de cărămidă semiîngropată, având dimensiunile L x l x H = 4,76 x 4,76, x 4,59 m – 1 buc.
- Branșamente individuale din conductă PEID PE100 PN10 DN32mm și cămin apometru prefabricat din PEID DN550 mm – 30 buc.
- Hidranți de incendiu de tip subteran Dn80mm – 3 buc.
- Cămin de vane rectangular din beton armat turnat monolit – 2 buc.
- Cămin de vane din elemente circulare de beton DN1000mm – 1 buc.

OBIECTUL 2 - EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ



- Lungime rețea proiectată L = 210 m, conductă PVC SN8 Dn 250mm;
- Racordurile individuale din conductă PVC SN8 DN160mm și cămin de racord din PVC DN400mm cu capac din fontă clasa B125 – 30 buc.
- Cămin de vizitare din tuburi de beton prefabricate DN1000 mm – 16 buc

Durata de execuție: 8 luni de la data emiterii ordinului de începere.



DIRECTOR GENERAL,

Ioan Munteanu



*Contramaster
Secretar General
Muntean Sanda Lig*

ȘEF SERVICIU TEHNIC,

Gabriel GAJDOS