



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea proiectului la faza DALI și a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investiții: „Reabilitare instalație de încălzire în Hala A și Hala B”**

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, întrunit în ședința ordinară din data de 30 mai 2024;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 136/2024 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație de încălzire în Hala A și Hala B”;
- Raportul de specialitate nr. 8918/17.05.2024, întocmit de Direcția Tehnică - Compartimentul Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 299 și 318/30.05.2024;

Văzând Adresa nr. 614/16.05.2024 a S.C. Piața Prim - Com S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 8865/17.05.2024, HCL nr. 273/2010 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din Municipiul Mediaș, a Regulamentului de organizare și funcționare al S.C. Piața Prim - Com S.A. în scopul organizării și funcționării structurilor de vânzare reprezentând piețe agroalimentare din Municipiului Mediaș și a caietului de sarcini privind furnizarea acestor servicii și HCL nr. 49/2011 privind aprobarea dării în exploatare a sistemului de utilitate publică aferent serviciului de administrare a piețelor agroalimentare și a târgurilor precum și stabilirea redevenței aferentă acestora;

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, actualizată;

În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă proiectul la faza DALI și indicatorii tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Instalație de încălzire în Hala A și Hala B”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Mediaș prin Direcția Tehnică - Compartimentul Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art. 3. Secretarul General al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice - Compartimentul Monitorizare Servicii Utilități Publice și Guvernanță Corporativă și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Președinte de ședință,
Toderici Marius Ioan



Contrasemnează
Secretar General,
Muntean Sanda Ligia

Nr. 132/2024

Prezenți la ședință: 19 consilieri

Adoptată în ședința ordinară din data de 30 mai 2024

Cu un număr de 15 voturi „pentru”, 1 vot „împotriva” și 3 voturi „abținere”, din numărul total de 20 consilieri în funcție

MSL/CC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1

ANEXA LA*HCL*.....Nr. *132/2024*

„ Reabilitare Instalație de încălzire în Hala A și Hala B”
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Valoarea totală a lucrării cu TVA-Deviz General : 727.010,76 lei din care C+M cu TVA : 438.027,55 lei

Calculat în prețuri la : Mai 2024

Finanțarea lucrării se face din surse bugetare.

Durata de execuție : **12 luni**

- Vas expansiune 500 litri Pmax=6 bar - 1 buc
- Pompa circulație circuit magazine insiruite - 2 buc
- Cazan de incalzire centrala cu puternica utila 120kW cu tiraj fortat si camera de ardere etansa cu montaj pe perete - 4 buc.
- Regulator pentru cascade si zone - 1 buc
- Sonda de tur instalație - 1 buc
- Sonda externa - 1 buc

Instalație încălzire :

- Țeavă din otel neagra., D= 1 ¼” – 225m
- Țeavă neagra, D= 1 ½-2” – 125m
- Țeavă neagra, D= 2 ½ - 3 “ – 114m
- Țeavă neagra, D= 2 ½ - 3 “ – 99m
- Țeavă neagra , D= 4 “ – 86m


Instalație răcire :

- Ventiloinvector de tavan, capacitate racire 7,58 kW, capacitate incalzire 15,66kW, tensiune 220V – 1 buc
- Țeavă neagra, D= 1 ½-2” – 128m
- Țeavă din otel, D= 1 ½ toli – 112m
- Țeavă din otel, D= 1 1/4 toli – 78m
- Țeavă din otel, D= 1” toli – 176m


Finanțarea lucrării se face de la bugetul local.

DIRECTOR GENERAL

Teodor Istrate



Președinte sedință,
Federici Marius Ioan



CONTABIL SEF,

Ec. Dorina Cristea

[Signature]

Controsemnată,
Secretar general
Lidia Ligia Munteanu.