

Directia Tehnica

De la:
Trimis:
Către:
Subiect:

[redacted]
13 septembrie 2016 11:12
tehnic@primariamedias.ro
Solicitare clariicari - anunt 47651 / 2016

2016 09 13 112466

Buna ziua,

Subscrisa [redacted] cu sediul în [redacted]
[redacted] telefon / [redacted] număr de înmatriculare
[redacted] cod fiscal [redacted] în calitate de
operator economic interesat de participarea cu oferta la achizitia: "Electropompa submersibila", pentru
întocmirea unei oferte cat mai pertinente, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne clarifica urmatoarele
elemente:

- care este sursa de apa pe care o veti folosi.
- ce adancime totala are forajul
- la ce adancime este luciul apei (daca este cazul)
- ce distanta este de la sursa de apa la consumator
- cati consumatori exista
- aplicatia in care va fi folosita pompa.
- produsul pe care doriti sa-l achizitionati este conditionat de o anumita presiune si un anumit debit?

Asteptam cu interes un raspuns din partea dvs.

Multumesc anticipat!

Cu stima,

[redacted signature]



Direcția Tehnică
Birou Achiziții
Nr. 12502/13.09.2016

CLARIFICARE 1

În urma solicitării de clarificări f.n./13.09.2016 (transmisă pe e-mail), înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 12466/13.09.2016, privind anunțul de publicitate nr. 47651/05.09.2016 și documentația aferentă achiziției directe de furnizare „**Electropompă submersibilă municipiului Mediaș**”, din partea unui potențial ofertant, facem următoarele precizări:

- Sursa de apă folosită: apa din fântânile/izvoarele publice;
- Adâncimea totală a forajului: fântâni publice cu o adâncime de max. 20 m;
- Adâncimea luciului apei: aprox. 15 m;
- Distanța de la sursa de apă la consumatori: se folosește la evacuarea apei din fântâni/izvoare publice;
- Debitul min. de 60 litri/min.

Compartiment Situații de Urgență,

Claudiu Rotaru

Birou Achiziții,

Ing. Tempian Nicolae